

晋城市发展和改革委员会文件

晋市发改城交发〔2025〕227号

晋城市发展和改革委员会 关于晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接 改造项目可行性研究报告的批复

晋城经济技术开发区管理委员会：

你单位《关于报批晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目可行性研究报告的请示》（晋市开管〔2025〕8号文）收悉。

经专家评审会研究，原则同意由北京中金万瑞工程咨询有限公司编制的《晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目可行性研究报告》，现批复如下：

一、项目名称

晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目

二、建设地点

晋城经济技术开发区主区和金匠园区

三、建设规模及内容

为实现雨污分流，新建 D500 雨水管网 70 米，D500 污水管网 63 米；改造主区吕匠路、红星街等路段雨水管网 4990 米，管径为 D500-D800；改造主区吕匠路、红星街等路段污水管网 6395 米，管径为 D300-D600；改造金匠工业园区金鼎路、金匠街等路段雨水管网 5712 米，管径为 D600-D2000；改造金匠工业园区顺安街等路段污水管网 409 米，管径为 D500-D600。管材均为钢筋混凝土管。

四、建设用地

该项目为改造工程，不涉及新增用地。

五、项目总投资及资金来源

项目估算总投资为 11876.29 万元，其中，建安工程费为 10024.34 万元，工程建设其它费用为 972.22 万元，基本预备费为 879.73 万元。资金来源为除争取上级资金外，由晋城经济技术开发区管理委员会统筹解决。

六、建设工期

建设工期拟定为 18 个月。

七、招标内容

招标内容及核准事项详见附表。

八、其他

1. 建设单位在确保工程质量和符合工程进度要求等前提下，建议按照“应用尽用、能用尽用”的原则，在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关

系的基础上，组织实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。

2. 项目建设全过程要按照国家项目建设有关规定，严格执行项目法人负责制、招标投标、工程监理、合同管理等各项规章制度，依法合规自主实施。

3. 按照《政府投资条例》（国务院 712 号）规定，建设单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

接文后，请据此开展下一步工作，争取工程早日开工建设，发挥效益。

项目编码：2507-140500-89-01-551844

附件：晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表

晋城市发展和改革委员会

2025 年 7 月 11 日

（此文主动公开）

抄送：晋城经济技术开发区财政管理运营部、经济发展与安全监管部、建设管理部、行政审批局，市规划和自然资源局开发区分局、市生态环境局经开区分局。

晋城市发展和改革委员会办公室

2025 年 7 月 11 日印发

附件

晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表

城交 2025-07

项目名称	晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目				建设单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	—	—	—	—	—	—	核 准
初步设计	—	—	—	—	—	—	核 准
施工图设计	核 准	—	核 准	—	核 准	—	—
建安工程	核 准	—	核 准	—	核 准	—	—
监理	核 准	—	核 准	—	核 准	—	—
重要设备及材料	—	—	—	—	—	—	—
拟选择的招标代理		选择有资质的招标代理机构		评标专家库		山西省评标专家库	
招标公告发布媒介			山西招投标网 (http://www.sxbid.com.cn)				
核准意见： 一、该项目属于关系社会公共利益的公用事业项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。 二、根据建设单位申请，本项目采用 EPC 工程总承包模式建设。 三、同意建设单位提出的施工图设计、建安工程、监理全部委托招标代理机构公开招标的申请。 四、该项目的勘察、初步设计未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标的方式。 五、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。 晋城市发展和改革委员会（章）							