

晋城市行政审批服务管理局文件

晋市审管批〔2025〕105号

晋城市行政审批服务管理局 关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路 新建工程核准的批复

国网山西省电力公司晋城供电公司：

你公司报来《国网晋城供电公司关于核准山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程的请示》（泽供电发展〔2025〕120号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为解决陵川夺火 35kV 变电站单电源供电不满足“N-1”要求、线路状况不良可靠性低等问题，进一步优化完善当地电网结构，提高供电能力和可靠性，促进区域经济发展，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《山西省企业投

资项目核准和备案管理办法》，同意建设山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程（项目代码：2505-140500-89-01-541409）。

项目单位为国网山西省电力公司晋城供电公司。

二、项目建设地点为晋城市陵川县。

三、主要建设内容及建设规模

新建万泉-夺火双回 35kV 线路，总长度 $2 \times 24.32\text{km}$ ，其中架空线路长度 $2 \times 24.1\text{km}$ ，电缆线路长度 $2 \times 0.22\text{km}$ ；万泉 110kV 变电站扩建 35kV 出线间隔 3 个；配套建设相应的光缆通信工程。

四、项目总投资为 4232 万元，其中项目资本金占项目总投资的比例为 20%。

资金全部由国网山西省电力公司晋城供电公司自筹解决。

五、招标方案请按《晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表》（2025-25）执行。

六、核准项目的相关文件分别是山西省能源局《山西省能源局关于将山西晋中潇河 220 千伏输变电工程等 300 项电网项目纳入山西省“十四五”电网规划的通知》（晋能源规发〔2023〕187 号）、《国网晋城经济技术研究所关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程可行性研究报告的评审意见》（泽供电经研〔2025〕87 号）、《国网晋城晋城供电公司关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程可行性研究报告的批复》（泽供电发展〔2025〕126 号）、《陵川县水电自供区资产无偿移交协议》、

《陵川县水电自供区资产移交确认书》、《陵川县人民政府 国网晋城供电公司“推进新型基础实施建设 争当全市能源革命排头兵”“十四五”战略合作框架协议》、《陵川县人民政府办公室关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的复函》、《陵川县附城镇人民政府意见》、《陵川县夺火乡人民政府意见》、《陵川县自然资源局关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的回复函》、《陵川县林业局关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的回复函》（陵林便字〔2025〕14 号）、《陵川县能源局关于同意“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”的函》、《陵川县水务局关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程线路走廊征询意见的回复函》（陵水函字〔2025〕21 号）、《陵川县文化和旅游局关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的复函》（陵文旅函〔2025〕1 号）、《晋城市生态环境局陵川分局关于核实山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程线路走廊与饮用水水源地保护区是否存在重叠情况的复函》、《山西省陵川县公路管理段关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程线路走廊的意见》（晋公泽陵函〔2025〕3 号）、《陵川县交通运输局关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程路径的回复函》、《陵川县工业和信息化局关于“万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的回复》、陵川县应急管理局《关

于同意“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊的函》、《陵川县公安局关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的回复》、中国人民解放军山西省陵川县人民武装部《关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询的回复函》(陵武函〔2025〕7 号)、《晋城民航机场有限责任公司关于〈关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程进出线路走廊征询意见的函”〉的复函》、中电投陵川新能源发电有限责任公司《关于山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程线路走廊征询意见的回复》(中电投陵川新能源〔2025〕1 号)、中广核新能源(陵川)有限公司《关于“山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路新建工程”线路走廊征询意见的回复》、陵川县附城镇丈河村民委员会意见、国网山西省电力公司晋城供电公司出具的《晋城市投资项目双承诺免评审审批项目建设单位承诺文书》、晋城市华港电力科技有限公司出具的《晋城市投资项目双承诺免评审审批项目编制单位承诺文书》。

七、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整,请按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时以书面形式向我局提出调整申请,我局将根据项目具体情况,出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

八、请国网山西省电力公司晋城供电公司在项目开工建设前,依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资

源利用、安全生产、环评等相关手续。

九、本核准文件自印发之日起有效期限 2 年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

十、市、县能源主管部门要依据本批复对项目进行日常监督管理，并认真组织对项目单位承诺的有关事项内容进行核查，对未按要求承诺时限履行承诺的，根据《晋城市行政审批事中事后监管办法》要求，及时向市行政审批部门提出撤销审批决定，对项目单位的失信行为将报信用主管部门依有关规定进行联合惩戒。

附件：晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表
(2025-25)

晋城市行政审批服务管理局

2025年5月29日



抄送：晋城市发展和改革委员会、晋城市能源局。

晋城市行政审批服务管理局

2025年5月29日 印发

附件

晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表

2025—25

项目名称	山西晋城陵川万泉-夺火双回 35kV 线路 新建工程				建设单位	国网山西省电力公司晋城供电公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	——	——	——	——	——	——	核准
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
重要设备 及材料	核准	——	核准	——	核准	——	——
其他	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒介			山西省招标投标公共服务平台（http://www.sxbid.cn）				
审核部门意见： 1、该项目属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。 2、同意建设单位提出的建安工程、重要设备及材料委托招标代理机构公开招标的申请。 3、该项目的勘察、设计、监理单项合同金额未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标的方式。 4、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。							

