

晋城市行政审批服务管理局文件

晋市审管批〔2024〕224号

晋城市行政审批服务管理局 关于国网晋城供电公司 2024 年 10 千伏及以下 电网基建工程（第二批）核准的批复

国网山西省电力公司晋城供电公司：

你公司报来《关于申请核准国网晋城供电公司 2024 年 10 千伏及以下电网基建工程（第二批）的请示》（泽供电发展〔2024〕271 号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足我市农村生活、农业生产等各行业日益增长的用电需求，消除老旧设备安全隐患，提升农村电气化水平，改善和加强电网结构，提高电网供电能力和供电可靠性，推动城乡供电

服务均等化，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》，同意建设国网晋城供电公司 2024 年 10 千伏及以下电网基建工程（第二批）（项目代码：2412-140500-89-01-167032）。

项目单位为国网山西省电力公司晋城供电公司。

二、项目建设地点为晋城市泽州县、陵川县、沁水县。

三、主要建设内容及建设规模

本批包括 8 项单体工程，主要建设规模为：新建环网箱 11 台；新建配变 6 台，容量 2860 千伏安；改造 4 台，容量 1860 千伏安；新建 10kV 架空线路 13.22 公里，改造 10.72 公里；新建 10kV 电缆线路 7.71 公里；新建低压架空线路 1.09 公里，改造 3.98 公里；新建低压电缆线路 1.18 公里；新建接户线 0.45 公里，改造 4.7 公里；新建柱上断路器 19 台，新建光伏组件最大输出功率 55.1 千瓦，新建储能电池容量 76.8 千瓦时，新建逆变器 11 台。

四、项目总投资为 3153 万元，其中项目资本金为 788.25 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 25%。

资金全部由国网山西省电力公司晋城供电公司自筹解决。

五、招标方案请按《晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表》（2024-69）执行。

六、核准项目的相关文件分别是《国网晋城供电公司关于山西晋城泽州 10kV 景白新建工程等 42 项工程可行性研究报告的批

复》（泽供电发展〔2024〕40号）、《国网晋城供电公司关于山西晋城沁水10kV555王寨线石潭变等6台老旧配变改造工程可行性研究报告的批复》（泽供电发展〔2024〕60号）、《国网晋城供电公司关于山西晋城城区10kV书院街北线等2条线路网架优化加强工程等27项工程可行性研究报告的批复》（泽供电发展〔2024〕100号）、《国网晋城供电公司关于山西晋城泽州10kV铺头线网架优化加强工程等21项工程可行性研究报告的批复》（泽供电发展〔2024〕177号）、国网山西省电力公司晋城供电公司出具的《晋城市投资项目双承诺免评审审批项目建设单位承诺文书》、晋城市华港电力科技有限公司出具的《晋城市投资项目双承诺免评审审批项目编制单位承诺文书》。

七、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

八、请国网山西省电力公司晋城供电公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关手续。

九、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准

的，本核准文件自动失效。

十、市、县能源主管部门要依据本批复对项目进行日常监督管理，并认真组织对项目单位承诺的有关事项内容进行核查，对未按要求承诺时限履行承诺的，根据《晋城市行政审批事中事后监管办法》要求，及时向市行政审批部门提出撤销审批决定，对项目单位的失信行为将报信用主管部门依有关规定进行联合惩戒。

- 附件：1. 晋城市建设项目招标方案和不招标申请(2024-69)
2. 国网晋城供电公司2024年10千伏及以下电网基建工程（第二批）明细表



抄送：晋城市发改委、晋城市能源局。

晋城市行政审批服务管理局

2024年12月12日 印发

晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表

2024—69

项目名称	国网晋城供电公司 2024 年 10 千伏及以下电网基建工程（第二批）		建设单位		国网山西省电力公司晋城供电公司		不采用招标方式
	招标范围		招标组织形式		招标方式		
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
重要设备及材料	核准	——	核准	——	核准	——	——
其他	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒介			山西省招标投标公共服务平台（http://www.sxbid.cn）				

审核部门意见：

- 1、该项目属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
- 2、同意建设单位提出的设计、建安工程、重要设备及材料全部委托招标代理机构公开招标的申请。
- 3、该项目的勘察、监理单项合同金额未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标的方式。
- 4、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。



国网晋城供电公司2024年10千伏及以下电网基建工程（第二批）明细表

单位：台/套/kVA/km/kWp/kWh

序号	项目名称	环网箱		配变台数		配变容量		10kV架空		10kV电缆		低压架空		低压电缆		接户线		断路器	光伏组件	储能电池	逆变器	总投资	可研批复
		新建	改造	新建	改造	新建	改造	新建	改造	新建	改造	新建	改造	新建	改造								
	合计（共9项）	11	4	2860	1860	13.22	10.72	7.71	0	1.09	3.98	1.18	0	0.45	4.7	19	55.1	76.8	11	3153			
一	泽州县（共4项）	10	2	1600	600	0.13	1.08	5.89	0	0	3.98	0.83	0	0	4.7	0				1250			
1	山西晋城泽州10kV和风苑等高层小区双电源工程	4						2.16												349	泽供电发展(2024)40号		
2	山西晋城泽州10kV景西花园等高层小区双电源工程	3						1.99												292	泽供电发展(2024)40号		
3	山西晋城泽州10kV景泽苑等高层小区双电源工程	3						1.74												237	泽供电发展(2024)40号		
4	山西晋城泽州10kV岳匠2#等6个台区老旧配变改造工程	4	2	1600	600	0.13	1.08				3.98	0.83			4.7					372	泽供电发展(2024)40号		
	陵川县（共2项）	1	2	1260	1260	4.89	4.47	1.82	0	0	0	0.35	0	0	0	7				831			
1	山西晋城陵川10kV秦山线新建工程					4.89	4.47	0.1								3				351	泽供电发展(2024)177号		
2	山西晋城陵川10kV东郡华府等5个高层小区双电源工程	1	2	1260	1260			1.72				0.35				4				480	泽供电发展(2024)40号		
五	沁水县（共2项）	0	0	0	0	8.2	5.17	0	0	1.09	0	0	0	0.45	0	12	55.1	76.8	11	1072			
1	山西晋城沁水10kV555王寨线石潭变等6台老旧配变改造工程													0.45						251	泽供电发展(2024)60号		
2	山西晋城沁水10kV里必线网架优化加强工程					8.2	5.17									12				821	泽供电发展(2024)100号		